

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno: YM131/6221/2002 1 (2)

Annettu: 24.6.2003

Voimassa: 30.9.2007

STF

TUOTE

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 148 §:n nojalla myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

HAKIJA

Gyproc kipsikartonkilevyt GN 13, GNE 13, GEK 13, GEKE 13, GTS 9, GF 15 ja GFE 15

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Gyproc Oy, Kirkkonummi

Tällä hyväksynnällä todetaan tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1/2002 vaatimustason paloturvallisuuden osalta seuraavasti:

- A2-s1, d0 luokan rakennustarvike,
- E1/2002 kohdan 8.2.3 tarkoittama suojaverhous,
- EI 15 - EI 120-luokkaiset osastoivat kantamattomat seinät,
- kantavat seinät R 60,
- REI 30 - REI 60-luokkaiset osastoivat ja kantavat seinät,
- teräsrakenteiden palosuojaukset rakenteissa, joiden palonkesto-aika-vaatimus on 30-120 minuuttia,
- väli- ja yläpohjat R 30, REI 30, R 60, REI 60.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteet ovat hakijan 27.5.2003 antaman selvityksen mukaiset.

Hakijan asennusohjetta (Gyproc käsikirja 2003) noudattaen:

Suojaverhouslevyt kiinnitetään asennusohjeen liitteen 1 mukaisesti puiseen tai sitä paloteknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavaan alustaan.

Levyrakenteiset osastoivat kantamattomat seinät suunnitellaan, kootaan ja liitetään muihin rakenteisiin asennusohjeen liitteiden 2-6 mukaisesti.

Levyrakenteiset osastoivat ja kantavat seinät suunnitellaan, kootaan ja liitetään muihin rakenteisiin asennusohjeen liitteen 7 mukaisesti.

Teräsrakenteiden levyrakenteiset palosuojaukset tehdään asennusohjeiden liitteen 8 mukaisesti.

Väli- ja yläpohjat tehdään asennusohjeen liitteen 7 mukaisesti.

Yläpohjan luokitus koskee palonkestävyyttä alapuolista paloa vastaan.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja hakijan välillä tehtyä, 10.3.1997 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta (Dno 4-97/RTE1) siihen 24.4.2003 tehtyine muutoksineen.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin (09) 160 07

Telefax (09) 160 39680

www.ymparisto.fi

MERKITSEMINEN

Levyt tai levypakkaukset tulee merkitä seuraavin tiedoin:
- tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki,
- numero 1/2000,
- valmistajan nimi,
- valmistusvuosi.

HUOMAUTUKSET

Asennusohjeet tulee tarvittaessa toimittaa suunnittelijalle ja asennuspaikalle.

Luokat EI 15-EI 120 vastaavat aikaisempia luokkia B15-B120.
Luokka REI 30 vastaa aikaisempaa luokkaa B30.

Osastoivat seinärakenteet täyttävät tiiveyden (E) ja eristävyys (I) sekä kantavat ja osastoivat rakenteet lisäksi kantavuuden (R) kansalliset vaatimukset.

Tällä päätöksellä uusitaan asiasta aikaisemmin annettu päätös 1/6221/2000.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 1.7.2003 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 30.9.2007 saakka.

Tulosryhmän päällikön sijainen
Hallitusneuvos


Klaus Frösén



Paloturvallisuusinsinööri


Ulla Kankaanpää

LIITTEET:

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimusohje
Valitusosoitus

TIEDOKSI:

VTT Rakennustekniikka, palotekniikka
PL 1803, 02044 VTT